

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 22-01015 L**

et 1 annexe(s) de 9 pages

**MATERIAU présenté par :**

SENFA  
1 RUE DE MORAT  
BP 8  
67601 SELESTAT CEDEX  
FRANCE

**MARQUE COMMERCIALE :**

SCENO LIGHT

**DESCRIPTION SOMMAIRE :**

Tissu 100 % Polyester avec enduction acrylique ignifugé

Masse surfacique nominale :  $145 \pm 7$  g/m<sup>2</sup>

Epaisseur nominale :  $0.17 \pm 0.02$  mm

Coloris : Noir

**RAPPORT D'ESSAI :**

N° 22-01015 E1V1 du 08 juillet 2022

**NATURE DES ESSAIS :**

Brûleur électrique  
Propagation de flamme  
Vieillessement en enceinte climatique

**CLASSEMENT :**

**M1**

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis  
au marquage CE des Produits de Construction.**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé. Ce document atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.433-3 l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative au code de la consommation

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 08 juillet 2022



Olivier PALLAS  
Ingénieur Tests et Essais