

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu
des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/1959 modifié)

N° RA24-0220/I-1

Délivré en extension du Procès-Verbal n° RA24-0220
et valable 5 ans jusqu'au 16 juillet 2029

Matériau présenté par : LA BS SARL - La Boutique du Spectacle
17 rue Vergniaud
75013 PARIS
FRANCE

Marque commerciale : PRO MOLTON

Description sommaire :

Tissu uni à base de coton pour décoration.

Composition : 66 % coton recyclé + 34 % viscose ignifugé par foulardage.

Epaisseur mesurée : 0,72 mm.

Masse surfacique nominale : 320 g/m².

Coloris : noir.

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique
Vieillessement en chambre climatique

Classement :

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée (article non lavable, article non régénérable, pour usage intérieur exclusivement)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° DSSF-24-37143 du 22 novembre 2024.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens du code de la consommation. Seul le rapport électronique signé avec un certificat numérique valide fait foi en cas de litige. Ce rapport électronique est conservé au CSTB pendant une durée minimale de 10 ans. La reproduction de ce rapport électronique n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Fait à Champs-sur-Marne, le 25 septembre 2026

**La Référente Technique
Etudes et Essais Feu**

Signé numériquement par Nitro Software
Belgium NV - Nitro Sign Premium pour
le compte de Clotilde ETIEMVRE
(clotilde.etiemvre@cstb.fr)
Date : 25/09/2026 12:00:26
Signé avec le mot de passe à usage
unique envoyé par email : 250889

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

Siège social > 84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2

Tél. : +33 (0)1 64 68 84 12 – reaction@cstb.fr – www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS