

AIRBUS SAFRAN
LAUNCHERS

Établissement Centre de Recherches du Bouchet
Laboratoire d'essais de réaction au feu
9 rue Lavoisier - 91710 Vert Le Petit - France
Tél : + 33 (0)1 64 99 14 51
Email : hic.airbusaofeu@herakles.com

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**
prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 Novembre 2002 modifié

VALABLE 5 ANS à partir du 02/02/2017

N° 19330-17

MATERIAU PRESENTE PAR : CLARTEX SARL
6 RUE KLEINDORF- ZI OUEST
68 460 LUTTERBACH
FRANCE

REFERENCE COMMERCIALE : VELOURS GARBO

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% COTON
Masse surfacique : 350 à 400 g/m²
Épaisseur : 1 mm
Coloris présenté : Divers

NATURE DES ESSAIS : Essai au brûleur électrique (NF P 92-503) avant et
après épreuve de vieillissement accélérée

CLASSEMENT

M1

DURABILITE DU CLASSEMENT : **non limitée a priori.**

Compte tenu des critères résultant des essais décrit dans le rapport d'essai annexé n° : 19330-17 du 02/02/2017

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Au Bouchet, le 02/02/2017

Chef du Laboratoire
"Essais au Feu"
Hélène BARBIER

Responsable de l'essai

Marcellin LUKUSA

Nota : sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble
procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé